


Poręba Wielka 17.05.2017 r.

INFORMACJA

Do Gorczańskiego Parku Narodowego w dniu 16.05.2017 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego: "Wyposażenie Ośrodka Edukacyjnego Gorczańskiego Parku Narodowego Etap I", znak sprawy: 271-4/2017, **Część II. Dostawa i montaż mebli biurowych:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie typowej grubości płyty meblowej 18 mm.
Nie dopuszcza. Kwestia ta jest opisana w Załączniku nr 1B do siwz – do każdego rodzaju mebla podano minimalną grubość płyty.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie HDF 3 mm na plecy mebli.
Tak, dopuszcza.
3. Jakie grubości obrzeży na poszczególnych elementach mebli przewiduje Zamawiający.
Zamawiający dopuszcza standardowo stosowaną grubość obrzeży na poszczególnych elementach mebli, tj. na fronty i blaty – grubość min. 2 mm, na pozostałe elementy – grubość min. 0,6 mm.

Spondytor: Ewa Słagodzińska


DYREKTOR
Gorczańskiego Parku Narodowego
dr inż. Janusz Tomasiewicz

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY
Z SIEDZIBĄ W PORĘBIE WIELKIEJ
Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź
tel./fax (18) 3317207, (18) 3317945
NIP 7372201299